

**SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA
M O S T A R**

Broj: 7122/2/18

Mostar, 10.10.2018.godine

Temeljem članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ 39/14), članka 20. Pravilnika o javnim nabavama Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, članka 46. Statuta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, te razmatrajući prijedlog Povjerenstva za nabavu sukladno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 7122/18 od dana 10.10.2018. godine ravnatelj Sveučilišne kliničke bolnice Mostar donosi:

O D L U K U
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja

I

Za najpovoljnijeg ponuditelja u Konkurentskom postupku javne nabave i ugradnje opreme za pred-pripremu vode za potrebe Centra za hemodijalizu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, utvrđuje se tvrtka **NOBEL CORPORATION d.o.o., Blajburških žrtava 68, 88 000 Mostar**, te se kupoprodajni ugovor ima dodijeliti istoj.

II

Sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), ovu Odluku objaviti na web stranici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar www.skbm.ba

III

Odluku dostaviti svim ponuditeljima.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak izbora najpovoljnijeg ponuditelja za javnu nabavu i ugradnju opreme za pred-pripremu vode za potrebe Centra za hemodijalizu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, proveden je putem Konkurentskog postupka, Obavijest o nabavi broj 329-7-1-162-3-79/18 objavljena je na Portalu javnih nabava dana 30.08.2018. godine. U ostavljenom roku do dana 19.09.2018. godine do 09:00 sati pristigle su ponude ponuditelja:

- 1. ELEKTRO-NIERE d.o.o., Čekaluša 66, 71 000 Sarajevo;**
- 2. DIT d.o.o., Mandžukovac 31, 75 000 Tuzla;**
- 3. NOBEL CORPORATION d.o.o., Blajburških žrtava 68, 88 000 Mostar;**
- 4. DERBY TRADE d.o.o., Jovana Dučića 1, 76 100 Brčko;**
- 5. INEL-MED d.o.o., Rudarska 20b, 88 000 Mostar.**

Sukladno članku 13. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH broj 39/14) i odredbama Pravilnika o uspostavljanju i radu povjerenstva za nabave („Službeni glasnik BiH“ broj: 103/14), za provedbu predmetnog postupka nabave, Rješenjem broj: 5639/2/18, imenovano je Povjerenstvo za nabavu koje je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 7122/18 utvrdilo

sljedeće:

Povjerenstvo je sukladno Zapisniku o zaprimanju ponuda konstatiralo sljedeće:

- Ukupan broj pristiglih ponuda je: **5 (pet)**
- Ukupan broj blagovremeno zaprimljenih ponuda je: **5 (pet)**
- Nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda

1. **Ponuda ponuditelja ELEKTRO-NIERE d.o.o., Čekaluša 66, 71 000 Sarajevo, evid.br: 242/18** nije prihvatljiva. Ponuda imenovanog Ponuditelja nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije, te se utvrđuje da postoje razlozi odbacivanja ponude, odnosno isključenja ponuditelja iz daljnjeg sudjelovanja u predmetnom postupku javne nabave, sukladno članku 68., stavak (4), točka i) .

Naime, sukladno točki 13.1. Tenderske dokumentacije, Ponuda, između ostalih elemenata, **obvezno sadrži popunjen** Obrazac za cijenu ponude koji je priložen kao **Aneks 3** i čini sastavni dio tenderske dokumentacije. Nakon pregleda ponude ponuditelja ELEKTRO-NIERE d.o.o., Sarajevo, utvrđeno je da Obrazac za cijenu ponude nije popunjen u cijelosti, odnosno nije popunjena kolona- Šifra, što ponudu čini neprihvatljivom. Također, iz navedenog razloga Povjerenstvo ne može sa sigurnošću utvrditi o kojim se tipovima ponuđene opreme radi, zbog čega se ne mogu utvrditi ni tehničke performanse odnosno specifikacija ponuđene robe iz dostavljenog kataloga. Slijedom navedenog Povjerenstvo ne može donijeti zaključak o ponuđenoj opremi, odnosno ne može utvrditi da li ista odgovara traženjima Ugovornog tijela iz Tenderske dokumentacije.

Sukladno točki 13.1. Tenderske dokumentacije, Ponuda, između ostalih elemenata, **obvezno sadrži** i Izjavu Ponuditelja o ponuđenom roku isporuke, a isti je dužan iskazati u punim danima, kao i Ispunjen i potpisan Nacrt ugovora koji je priložen kao **Aneks 5** i čini sastavni dio tenderske dokumentacije. Nakon pregleda navedene Izjave i popunjenog Nacrta ugovora, ustanovljeno je da Ponuditelj u Izjavi navodi da će se isporuka i ugradnja opreme za predpripremu vode izvršiti 21 (dvadesetijedan) dan nakon potpisa ugovora, a u Nacrtu ugovora Ponuditelj je naznačio da se obvezuje isporučiti predmetnu robu u SKB Mostar u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključenja ugovora. Slijedom navedenog, Povjerenstvo ocjenjuje da Ponuditelj ELEKTRO-NIERE d.o.o., Sarajevo nije dao pravovaljanu Izjavu iz Aneksa 2. Tenderske dokumentacije, odnosno nije pravovaljano popunio Nacrt Ugovora o kupoprodaji, te je nejasno koji je stvarni rok isporuke koji Ponuditelj daje u Ponudi.

Također, Sukladno točki 13.1. Tenderske dokumentacije, Ponuda, između ostalih elemenata, **obvezno sadrži** i Popunjen Obrazac za ponudu koji je priložen kao **Aneks 2** i čini sastavni dio tenderske dokumentacije. Sastavni dio Aneksa 2 je i Izjava Ponuditelja. U navedenoj Izjavi, točka 3.b)-Podugovaranje, stoji da je obvezno zaokružiti ili točku a) ili točku b). Ponuditelj ELEKTRO-NIERE d.o.o., Sarajevo nije zaokružio niti jednu točku zbog čega Povjerenstvo ocjenjuje da navedena Izjava nije popunjena sukladno traženima iz Tenderske dokumentacije.

Slijedom navedenog Povjerenstvo ocjenjuje da ponuda Ponuditelja ELEKTRO-NIERE d.o.o., Sarajevo nije prihvatljiva, te isti nije kvalificiran za daljnji tijek postupka nabave.

2. **Ponuda ponuditelja DIT d.o.o., Mandžukovac 31, 75 000 Tuzla, evid.br: 247/18** nije prihvatljiva. Ponuda imenovanog Ponuditelja nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije, te se utvrđuje da postoje razlozi odbacivanja ponude, odnosno

isključenja ponuditelja iz daljnjeg sudjelovanja u predmetnom postupku javne nabave, sukladno članku 68., stavak (4), točka i) .

Sukladno točki 13.1. Tenderske dokumentacije, Ponuda, između ostalih elemenata, **obvezno sadrži popunjen** Obrazac za cijenu ponude koji je priložen kao **Aneks 3** i čini sastavni dio tenderske dokumentacije. Nakon pregleda ponude ponuditelja **DIT d.o.o.** Tuzla, utvrđeno je da Obrazac za cijenu ponude nije popunjen u cijelosti, odnosno nije popunjena kolona- Šifra, što ponudu čini neprihvatljivom.

Ponuditelj je dostavio specifikaciju opreme koju nudi (Ponuda broj: 129/18 od 19.09.2018.godine) sa tehničkim karakteristikama iste. Pregledom tehničkih karakteristika opreme iz navedene Ponude, kao i dostavljenog kataloga, vidljivo je da Ponuda ne zadovoljava tražene tehničke parametre i to kako slijedi:

a) U stavci 1. tražen je jonski omekšivač sa kapacitetom boca 2x120 litara, a ponuđen je kapacitet boca od 2x100 litara.

U ponudi 129/18 nije navedena autonomija memorije mikroprocesorskog kontrolera 7-10 dana.

b) U stavci 2. tražen je automatski pješčani filter isključivo za mehaničku filtraciju vode, a ponuđen je deferizator za uklanjanje (smanjenje) rastvorenog željeza i mangana, što je vidljivo navedeno u Ponudi, te na stranici 30/53 iz opisa karakteristika BIRM mase.

Slijedom navedenog Povjerenstvo zaključuje da ponuda Ponuditelja **DIT d.o.o.** Tuzla nije prihvatljiva, te isti nije kvalificiran za daljnji tijek postupka nabave.

3. **Ponuda ponuditelja NOBEL CORPORATION d.o.o., Blajburških žrtava 68, 88 000 Mostar, evid.br: 248/18** je prihvatljiva. Ponuditelj je dostavio sve dokumente sukladno traženjima Ugovornog tijela iz Tenderske dokumentacije, te se utvrđuje da ne postoje razlozi isključenja ponuditelja iz daljnjeg sudjelovanja u postupku. Ponuditelj je kvalificiran za daljnji tijek postupka nabave. Ponuda je prihvatljiva u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije, te ispunjava zahtjeve u pogledu opisa predmetne robe i tehničkih specifikacija i ista će biti vrednovana u daljnjoj proceduri vrednovanja ponuda sukladno kriteriju za dodjelu ugovora iz točke 6. Tenderske dokumentacije.

4. **Ponuda ponuditelja DERBY TRADE d.o.o., Jovana Dučića 1, 76 100 Brčko, evid.br: 249/18** je prihvatljiva. Ponuditelj je dostavio sve dokumente sukladno traženjima Ugovornog tijela iz Tenderske dokumentacije, te se utvrđuje da ne postoje razlozi isključenja ponuditelja iz daljnjeg sudjelovanja u postupku. Ponuditelj je kvalificiran za daljnji tijek postupka nabave. Ponuda je prihvatljiva u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije, te ispunjava zahtjeve u pogledu opisa predmetne robe i tehničkih specifikacija i ista će biti vrednovana u daljnjoj proceduri vrednovanja ponuda sukladno kriteriju za dodjelu ugovora iz točke 6. Tenderske dokumentacije.

5. **Ponuda ponuditelja INEL-MED d.o.o., Rudarska 20b, 88 000 Mostar, evid.br: 250/18** nije prihvatljiva. Ponuda imenovanog Ponuditelja nije potpuna i ne ispunjava zahtjeve iz tenderske dokumentacije, te se utvrđuje da postoje razlozi odbacivanja ponude, odnosno isključenja ponuditelja iz daljnjeg sudjelovanja u predmetnom postupku javne nabave, sukladno članku 68., stavak (4), točka i) .

Naime, sukladno točki 13.1. Tenderske dokumentacije, Ponuda, između ostalih elemenata, **obvezno sadrži popunjen** Obrazac za cijenu ponude koji je priložen kao

Aneks 3 i čini sastavni dio tenderske dokumentacije. Nakon pregleda ponude ponuditelja **INEL-MED d.o.o. Mostar**, utvrđeno je da Obrazac za cijenu ponude nije popunjen u cijelosti, odnosno nije popunjena kolona- Šifra, što ponudu čini neprihvatljivom.

Također, sukladno točki **2.2** da bi sudjelovali u postupku javne nabave ponuditelj sukladno članku 49. Zakona moraju dokazati svoju tehničku i profesionalnu sposobnost. Ponuditelji su u svrhu dokaza o ispunjavanju uvjeta iz članka 49. Zakona dužni u Ponudi dostaviti:

- a) Opise i fotografije predmetne robe – katalog predmetne robe (originale ili preslike dokumenata).

Ponuditelj **INEL-MED d.o.o., Mostar** u svojoj ponudi nije dostavio katalog koji sadrži opise i fotografije predmetne robe što ponudu istog čin neprihvatljivom.

Iz navedenih razloga Povjerenstvo ne može sa sigurnošću utvrditi o kojim se tipovima/modelima ponuđene robe radi, ne može utvrditi točne tehničke performanse ili karakteristike ponuđene robe, zbog čega ne može utvrditi da li ponuđena roba odgovara zahtjevima Ugovornog tijela.

Slijedom navedenog Povjerenstvo zaključuje da ponuda **INEL-MED d.o.o., Mostar** nije prihvatljiva, te isti nije kvalificiran za daljnji tijek postupka nabave.

Kriterij za dodjelu ugovora: ekonomski najpovoljnija ponuda

Ugovor se dodjeljuje kvalificiranom ponuditelju koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu, sukladno niže navedenim kriterijima.

<i>Red br.</i>	Kriterij		<i>Bodovi max.</i>
1.	Cijena	80 %	80
2.	Rok isporuke	20 %	20

Ugovor se dodjeljuje ponuditelju koji je dobio najviši ukupan broj bodova.

Bodovi se dodjeljuju sukladno slijedećoj formuli $T=C+R$

Rangiranje prihvatljivih ponuda sukladno kriteriju za izbor ponude:

Kriterij dodjele ugovora (bodovi se dodjeljuju sukladno slijedećoj formuli) $T=C+N+G$

	C-broj bodova koji je ponuditelj dobio za ponuđenu cijenu	G-broj bodova koji je ponuditelj dobio za ponuđeni rok isporuke	T-ukupan broj bodova
Nobel d.o.o.	78,96	20	98,96
Derby Trade	80	2,86	82,86

Kriterij "cijena" (formula za izračun) $C=Cl/Ct \times 60$

	Cl-najniža cijena koja je ponuđena u postupku nabave	Ct-cijena koja je ponuđena u ponudi koja je predmet ocjene	80-maksimalan broj bodova koji se može dobiti po ovom kriteriju	C-broj bodova koji je ponuditelj dobio za ponuđenu cijenu
Nobel d.o.o.	13.495,95	13.673,79	80,00	78,96
Derby Trade	13.495,95	13.495,95	80,00	80,00

Kriterij "rok isporuke" (formula za izračun) $G=Gl/Gtx20$ (iskazan u danima)

	Gl-Najkraći ponuđeni rok isporuke u postupku nabave	Gt- rok isporuke u ponudi koja je predmet ocjene	20-maksimalan broj bodova koji se može dobiti po ovom kriteriju	G-broj bodova koji je ponuditelj dobio ponuđeni rok isporuke
Nobel d.o.o.	1,00	1,00	20,00	20,00
Derby Trade	1,00	7,00	20,00	2,86

Rangiranje prihvatljivih ponuda sukladno kriteriju za dodjelu ugovora:

R.b	Ponuditelj	Ukupno bodova
1.	NOBEL CORPORATION d.o.o., Blajburških žrtava 68, 88 000 Mostar	98,96
2.	DERBY TRADE d.o.o., Jovana Dučića 1, 76 100 Brčko	82,86

Ponuditelj **NOBEL CORPORATION d.o.o., Blajburških žrtava 68, 88 000 Mostar** dostavio je, u postupku javne nabave i ugradnje opreme za pred-pripremu vode za potrebe Centra za hemodijalizu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, prihvatljivu ponudu, u skladu sa konkurentskim zahtjevom za dostavu ponuda, koja je prema kriteriju za izbor ponude (ekonomski najpovoljnija ponuda) ocijenjena najpovoljnijom.

Razlozi donošenja odluke o izboru:

S obzirom da je ponuda ponuditelja **NOBEL CORPORATION d.o.o., Mostar**, ocijenjena kao prihvatljiva, Povjerenstvo za nabavu predlaže Ravnatelju prihvatanje ponude, te sukladno članku 70. Zakona, donošenje Odluke o izboru ponuditelja **NOBEL CORPORATION d.o.o., Blajburških žrtava 68, 88 000 Mostar** kao najpovoljnijeg ponuditelja za predmetnu javnu nabavu.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo pravilno i potpuno izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja **NOBEL CORPORATION d.o.o., Blajburških žrtava 68, 88 000 Mostar**, kao i ocjenu zaprimljene Ponude evid.br: 248/18, te da je izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno Zakonu o javnim nabavama BiH, podzakonskim aktima i Tenderskoj dokumentaciji broj: 5640/18.

Uzimajući u obzir kriterij za dodjelu ugovora, nesporno je da je odabrani ponuditelj kvalificiran, te da je dostavio tehnički prihvatljivu i ekonomski najpovoljniju ponudu u predmetnom postupku javne nabave.

Slijedom naprijed navedenog, prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nabavu, te je sukladno članku 70. ZJN u postupku javne nabave i ugradnje opreme za pred-pripremu vode za potrebe Centra za hemodijalizu Sveučilišne kliničke bolnice Mostar odlučeno kao u izreci.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se uputiti žalba u roku od **5 (pet) dana** od dana prijema iste. Žalba se podnosi u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi, a putem Ugovornog tijela kao prvostupanjskog tijela.



Ravnatelj SKB Mostar
prof.dr.sc. Ante Kvesić, dr.med.

Dostaviti:

1. Ponuditeljima
2. Povjerenstvu
3. Službi za gospodarsko financijske poslove
4. Pismohrani
5. www.skbm.ba