

**SVEUČILIŠNA KLINIČKA BOLNICA
M O S T A R**

Broj: 29-11-10363-2/24

Mostar, 02.12.2024. godine

Temeljem članka 70. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ 39/14, 59/22 i 50/24), članka 46. Statuta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, te razmatrajući prijedlog Povjerenstva za nabavu sukladno Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 29-11-10363/24 od dana 29.11.2024. godine, v.d. ravnatelja Sveučilišne kliničke bolnice Mostar donosi:

**ODLUKU
o izboru najpovoljnijeg ponuditelja**

I

Za najpovoljnijeg ponuditelja u postupku javne nabave usluge servisa baterija 12V 41Ah za tri uređaja tipa UPS Mastery MC60 za potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda, utvrđuje se tvrtka SICON SAS D.O.O. TUZLA, Čaklovići 26, 75000 Tuzla, te se ugovor o servisiranju ima dodijeliti istoj.

II

Sukladno članku 70. stavak (6) Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22 i 50/24), ova Odluka će se objaviti na web stranici Sveučilišne kliničke bolnice Mostar www.skbm.ba

III

Ova Odluka će se dostaviti svim ponuditeljima.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Postupak izbora najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu usluge servisa baterija 12V 41Ah za tri uređaja tipa UPS Mastery MC60 za potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, proveden je putem Konkurentskog postupka. Obavijest o nabavi broj 329-7-2-193-3-224/24 objavljena je na Portalu javnih nabava dana 30.10.2024. godine. U ostavljenom roku, do dana 18.11.2024. godine do 09:00 sati, pristigle su dvije ponude i to: ponuda ponuditelja SICON SAS D.O.O. TUZLA, Čaklovići 26, 75000 Tuzla, evid.br. 29-11-213/24 i ponuda ponuditelja ENERGOINVEST SUE D.D. SARAJEVO, Tvornička 3, 71000 Sarajevo, evid.br. 29-11-214/24.

Sukladno članku 13. Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni glasnik BiH broj 39/14, 59/22 i 50/24) i odredbama Pravilnika o uspostavljanju i radu povjerenstva za nabave ("Službeni glasnik BiH" br. 103/14, 49/23) za provedbu predmetnog postupka nabave, Rješenjem broj: 29-11-9284-2/24 od 30.10.2024. godine imenovano je Povjerenstvo za nabavu koje je u Zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda broj: 29-11-10363/24 utvrdilo sljedeće:

- Ukupan broj pristiglih ponuda: 2 (dvije)
- Ukupan broj blagovremeno zaprimljenih ponuda: 2 (dvije)
- Nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda

Imenovano Povjerenstvo za nabavu je izvršilo vrednovanje i ocjenu ponude te konstatiralo sljedeće:

„Ponuda ponuditelja SICON SAS D.O.O. TUZLA, Čaklovići 26, 75000 Tuzla, evid.br: 29-11-213/24 je prihvatljiva. Ponuditelj je dostavio sve dokumente sukladno traženjima Ugovornog tijela iz Tenderske dokumentacije, te se utvrđuje da ne postoje razlozi isključenja ponuditelja iz daljnjeg sudjelovanja u postupku. Ponuditelj je kvalificiran za daljnji tijek postupka nabave. Ponuda je prihvatljiva u skladu sa zahtjevima iz Tenderske dokumentacije, te ispunjavaju zahtjeve u pogledu opisa predmetne usluge i tehničkih specifikacija.

Ponuda ponuditelja ENERGOINVEST SUE D.D. SARAJEVO, Tvornička 3, 71000 Sarajevo, evid.br: 29-11-214/24 je nepravilna i ista se, sukladno članku 68. stavak 4. pod i) Zakona o javnim nabavama BiH, odbacuje iz daljnje procedure vrednovanja prihvatljivih ponuda sukladno kriteriju za dodjelu ugovora, jer Ponuda ne ispunjava zahtjeve iz Tenderske dokumentacije, a kako je slijedom navedeno:

Ponuda ponuditelja ENERGOINVEST SUE D.D. SARAJEVO, Tvornička 3, 71000 Sarajevo, evid.br: 29-11-214/24, ne zadovoljava tražene tehničke karakteristike, odnosno ne odgovara zahtjevima iz Obrasca za cijenu ponude – Aneks 3 Tenderske dokumentacije broj 29-11-9285/24. Naime, u istoj je za sve tri stavke specifikacije navedeno da se baterijski alarmi i stanja nakon zamjene baterija mogu poništiti isključivo korištenjem licenciranog software-a SOCOMEK EXPERT SOFT koji će biti uključen u cijenu ponude, te pregled istim software-om i podešavanje parametara UPS-a, s tim da ponuditelj mora posjedovati navedeni licencirani software. Naime, poništavanje grešaka na UPS uređaju se vrši isključivo licenciranim software-om za UPS, a isti može imati samo ovlašteni distributer i serviser Socomec UPS uređaja, što je i navedeno u specifikaciji Aneks 3 Tenderske dokumentacije. Same baterije nemaju software, stoga proizvođač baterija GNB ne može izdati ovlaštenje, odnosno certifikat za konkretan predmet nabave uvjetovan korištenjem licenciranog software-a SOCOMEK EXPERT SOFT. Dakle, iste može izdati samo ovlašteni distributer i serviser, ovlašten, između ostalog, za održavanje UPS uređaja kao i SOCOMEK programa, uključujući njihov popravak i zamjenu rezervnih dijelova, u konkretnom slučaju zamjene baterije na istima, a gdje se baterijski alarmi nakon zamjene istih mogu poništiti isključivo korištenjem gore navedenog programa. Stoga, konkretno ovlaštenje, odnosno certifikat GNB ne možemo priznati kao takve, jer nisu izdati od ovlaštenog distributera i servisera UPS uređaja.

Iz naprijed navedenih razloga, ponuda ponuditelja ENERGOINVEST SUE D.D. SARAJEVO, Tvornička 3, 71000 Sarajevo, evid.br: 29-11-214/24 se odbacuje te se ista neće vrednovati u daljnjem postupku vrednovanja prihvatljivih ponuda.“

Kriterij za dodjelu ugovora: ekonomski najpovoljnija ponuda

<i>Red br.</i>	Kriterij		<i>Bodovi max.</i>
1.	Cijena	80 %	80
2.	Rok isporuke	20 %	20

Rangiranje prihvatljivih ponuda sukladno kriteriju za izbor ponude:

Red.broj	Ponuditelj	Cijena	Rok izvršenja usluge
1.	SICON SAS D.O.O. TUZLA, Čaklovići 26, 75000 Tuzla	38.610,00 KM s PDV-om	30 (trideset) dana

Ponuditelj SICON SAS D.O.O. TUZLA, Čaklovići 26, 75000 Tuzla, dostavio je, u predmetnom postupku javne nabave, prihvatljivu ponudu, u skladu s konkurentskim zahtjevom za dostavu ponuda, koja je prema kriteriju za izbor ponude, ocijenjena ekonomski najpovoljnijom.

U postupku donošenja ove Odluke, posebno su cijenjene činjenice da je Povjerenstvo pravilno i potpuno izvršilo ocjenu kvalificiranosti ponuditelja, kao i ocjenu zaprimljene Ponude, te da je izbor najpovoljnijeg ponuditelja izvršen sukladno Zakonu o javnim nabavama BiH, podzakonskim aktima i Tenderskoj dokumentaciji broj: 29-11-9285/24. Uzimajući u obzir kriterij za dodjelu ugovora nesporno je da je odabrani ponuditelj kvalificiran, te da je dostavio tehnički prihvatljivu ponudu s ekonomski najpovoljnijom cijenom u predmetnom postupku javne nabave.

Slijedom naprijed navedenog, prihvaća se prijedlog Povjerenstva za nabavu, te je sukladno članku 70. ZJN u postupku javne nabave usluge servisa baterija 12V 41Ah za tri uređaja tipa UPS Mastery MC60 za potrebe Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, odlučeno kao u izreci.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 5 (pet) dana od dana prijema iste. Žalba se podnosi u pisanoj formi Uredu za razmatranje žalbi, a putem Ugovornog tijela kao prvostupanjskog tijela, u najmanje 3 (tri) primjerka.



v.d. ravnatelja
prof.dr.sc. Ante Kvesić, dr.med.

Dostaviti:

1. Ponuditelju
2. Povjerenstvu za nabavu
3. Financijskoj službi
4. Pismohrani
5. www.skbm.ba